



合格证

产品名称: 计量仪表
(水表系列/超声波系列/电磁系列)
品 牌: 浪川
执行标准: 见实物
质 检 员: 工号01检

浪川承诺书

尊敬的用户:

- ▶ 感谢您选择我司的产品, 我司将以优质的服务回馈您的支持!
- ▶ 产品自购买起保修方式按照经销商开具的清单合同保修为准。
- ▶ 本产品质量严格按照ISO9001体系检测合格, 准予出厂。
- ▶ 注: 人为因素及天气因素(如人为破坏, 环境冻坏)公司有权拒绝维修售后。

注意事项

- 1、用户需根据安装地点的管道口径及流量大小选择相对应计量仪表口径大小。
 - 2、用户安装前应先除去管道内的麻丝、沙石等杂物以免造成计量仪表故障。
 - 3、用户安装计量仪表必须根据箭头指示方向安装与水流方向一致, 安装位置应避免暴晒、水淹、冰冻和污染, 方便拆装及抄表。在雨季、冬季应采取防雨防冻措施。
 - 4、安装计量仪表应加装表前表后阀以便切断水源拆装。
 - 5、安装计量仪表应装过滤器, 过滤管道杂质防止损坏仪表内部结构。
 - 6、安装计量仪表应装止回阀, 防止水倒流影响计量。
 - 7、U10.05安装事项: 为保证计量仪表准确度, 需安装仪表前预留直管段, 长度应 ≥ 10 倍仪表口径, 例如: 50mm仪表口径需要预留500mm以上直管段。出水端需安装 ≥ 5 倍仪表口径的直管段, 确保水流平稳, 避免因水锤或空转损坏仪表内部结构。
 - 8、计量仪表长期使用会因滤网堵塞、零件磨损等原因引起误差增大或停走。
- 出现上述情况, 用户应将计量仪表送交有关部门进行检定检修或从新购买更换。



浪川控股集团有限公司
Langchuan Holdings Group Co., Ltd

集团地址: 福建省南安市仓苍镇美宇西三路999号2幢厂房A106号

生产单位: 浪川控股集团有限公司山东分公司

生产地址: 山东省临沂市沂河新区白沙埠镇九新村白新线与吴屯中心街交汇向南700米路西

服务热线: 400-8013-541

中国官网: www.langchuanjituan.com

国际官网: www.lcwatmeter.com

扫一扫
查真伪



扫一扫
可下载资料

